

**ANEXO AT4**

**ACTA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS**







**LICITACIÓN No.** LPE-N041-2024  
**DESCRIPCIÓN:** REHABILITACIÓN EN PLANTA POTABILIZADORA LA PUERTA DE LA INTERCONEXIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON 74 M DE TUBERIA PRFV DE 48" EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

Siendo el día 31 de Octubre de 2024, a las 10:00 hrs., partirán de reunión en la Dirección Regional Sur, ubicadas en Aquiles Serdán No. 101, E/C. Emilio Carranza y Altamira, Piso No. 3, Zona Centro, Tampico, Tam. C.P. 89000, Tel. 833 217 58 53., para llevar a cabo la Visita al Sitio de Realización de los Trabajos convocada en relación con la licitación y obra cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en las Instrucciones a los Licitantes de las Bases de Licitación, el o los representantes del área responsable y las personas cuya asistencia la hacen constar con su nombre y firma.

**POR LA CONVOCANTE**

SUBSECRETARÍA	NOMBRE Y FIRMA	TELÉFONO	CORREO
	 José de Jesús Castro Davila	833 124 79 87	jose.castro @tamaulipas.gob.mx

**POR LOS LICITANTES**

RAZÓN SOCIAL	NOMBRE Y FIRMA	TELÉFONO	CORREO
PROYECTANDO Y CONSTRUENDO	 MIG ONAR FDR DELAMA	833 218 0772	contapyc@ gmail.com
IPECO INGENIERIA Y PLASTICOS ELECTRICOS	 BALDO BUCIO G.	833 2352965	bbucio@ipecomx.com
KSA CONSTRUCTORA SA DE CV.	 Hector Cuernavilla AZUCAR	833- 1889076	quintalasteoutlook@
General de Obras y Serv. de Tam.	 Marcelo Santin Flores	833 449 5232	arg.msantin@hotmail.com
INDUSTRIAL SOLUTIONS MEN WER SA DE CV	 Angel Mercedes	83430 11970	amendez63@hotmail.com
Diseño y construcciones SADA	 Rafael Estrada Peralta	833 325 2946	rafa_est_per@hotmail.com



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**  
**SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES**

**POR LOS LICITANTES**

RAZÓN SOCIAL	NOMBRE Y FIRMA	TELÉFONO	CORREO
SERVICIOS Y SUMINISTROS LOTO	Jesús Sebastián Ruiz López	833-445-1403	jsebastianr10@gmail.com
PREP CONSTRUCTORA S	Geordi Muñoz Delgado	853 931 8959	castrocinco@grupocora.mx
CONSTRACCION AZUL DB	Francisco Anurín	833 311 3587	Fagoitab@grupocbitira.com
TYF URBANIZACION	SERGIO RIVERA PEREZ	833 230 0814	SRIVERApererez54@mail.com



## **ANEXO AT5**

### **ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN No. LPE-N041-2024**

**DESCRIPCIÓN:** REHABILITACIÓN EN PLANTA POTABILIZADORA LA PUERTA DE LA INTERCONEXIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON 74 M DE TUBERIA PRFV DE 48" EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

Minuta que se formula el día **31 de Octubre de 2024, a las 11:00 hrs., en el lugar de los trabajos.** En relación a la junta convocada para la licitación y obra cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Licitación Anexo "AT1" Instrucciones a los Licitantes, se reunieron con la intervención de los servidores públicos, representantes del área convocante y las personas representantes de las Empresas participantes, cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las Proposiciones de la Licitación en cuestión y que forma parte integrante de la misma, preguntando y contestando lo que a continuación se indica:

#### **INDICACIONES PARA SER TOMADAS EN CUENTA EN LA ELABORACIÓN DE SUS PROPUESTAS:**

- Deberán incluir en su proposición económica un CD identificado con el número de licitación, descripción de la obra y nombre de la empresa con la información solicitada en las bases de licitación, de los anexos AE2, AE15 y AE15A, DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTE DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, CATALOGO DE CONCEPTOS, RESUMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS respectivamente, en el programa informático de Excel.
- Los costos del anuncio de obra ilustrado en el "ANEXO AT7 TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN", así como el señalamiento de protección de obra, si no está considerado en el "ANEXO AE15 CATÁLOGO DE CONCEPTOS", deberán considerarlo en su análisis de costos indirectos, ya que se exigira al contratista su estricto cumplimiento y no se efectuará ningún pago adicional por dichos conceptos.

#### **Consideraciones Generales:**

Se les recuerda a los LICITANTES que ninguna proposición será aceptada después de la fecha y hora establecidas en las bases de licitación, por lo que se recomienda presentarse al acto de Presentación de Propuestas por lo menos con 15 min de anticipación.

La maquinaria que se utilice para la realización de los trabajos que se licitan (propia o arrendada), DEBERÁ estar debidamente identificada con el logotipo de la empresa, y contendrá cuando menos: **Nombre de la empresa contratista y el teléfono.**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**  
**SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS**  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS**  
**SUBSECRETARÍA DE PROYECTOS Y LICITACIONES**

**Preguntas y respuestas por parte de los licitantes:**

**Preguntas y respuestas sobre al catálogo de conceptos anexo AE15 de las Bases de Licitación:**

NUMERO	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PREGUNTA	RESPUESTA

Celebración de una próxima junta de aclaraciones ( Si ó No ).

\_\_\_\_\_ habrá una segunda junta de aclaraciones.

*SE NOTIFICA A LOS LICITANTES QUE DEBERAN REANIZAR LAS CONSIDERACIONES NECESARIAS EN LOS CONCEPTOS DE EXCAVACION Y RELLENO, DEBIDO A QUE EL ALCANCE DE LOS CONCEPTOS DE EXCAVACION INCLUYE ASEGURAR LA ESTABILIDAD PARA EVITAR DERRUMBES POR LO QUE NO SE PAGARAN VOLUMENES ADICIONALES DE EXCAVACION NI RELLENO POR DERRUMBES DEL TERRENO.*

**POR LA CONVOCANTE**

SUBSECRETARÍA	NOMBRE Y FIRMA	TELÉFONO	CORREO

**POR LOS LICITANTES**

RAZÓN SOCIAL	NOMBRE Y FIRMA	TELÉFONO	CORREO
DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SADA	Rafael Estrada Peralta	833 325 2946	rafa_est_per@hotmail.com
USA CONSTRUCTORA SA DE CV.	Alejo Quintanilla Azucena	833-1889075	quinta1957@outlook.es
PROYECTANDO Y CONSTRUYENDO	ING. CRISTINA FORT. DELANA	833 219 0772	contabilidadsioa@gmail.com contabilidadsioa@protonmail.com
GRUPO CONSTRUCCIONES	Gerardo Mendez	83349318459	construcciones@grupocna.com
Instalaciones Soluciones Menues	Angel Mendez Garcia	8345011470	g.mendez@ismenues.com
CONSTRUCTORA AZUL DB	Francisco Anaya	8333835972	fran@grupocnfr.com
IPCO (INDUSTRIA PUBLICA DE OBRAS)	BARTOLOMEU	833 2352965	bbucio@ipco.mx.com

- FUERA DE LA SECCIÓN TIPO DE PROYECTO. SE INFORMA TAMBIEN QUE EL CONCEPTO DE EXCAVACION DEBE INCLUIR EL ACARDEO DEL MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA HASTA EL BANCO DE DEPOSITO PROPUESTO POR LA CONTRATISTA.

T Y F URBADIZACION SERGIO RIVERA PEREZ 833 2360814 sRivera perez  
9.mail.com

**SOLICITUD DE ACLARACIONES**

**ANEXO AT-5**

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 28 de Octubre de 2024

**ING. PEDRO CEPEDA ANAYA**  
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS.  
P R E S E N T E

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA N°. Ipe-041-2024, RELATIVA A: **“REHABILITACIÓN EN PLANTA POTABILIZADORA LA PUERTA DE LA INTERCONEXIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON 74 M DE TUBERÍA PRFV DE 48” EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS”** EL SUSCRITO C. MONIR OMAR SHAHIN ZAMUDIO EN MI CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA KSA CONSTRUCTORA, SA DE CV , ME PERMITO PRESENTAR LA SOLICITUD DE ACLARACIONES REFERENTES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

**Preguntas generales:**

1.-EN EL NUM 25 Y 26 LOS CONCEPTO SON IGUALES REFERIENDOSE A LA VALVULA DFE MARIPOSA DE 48” PULGADAS HABRA ALGUN CAMBIO DE DIAMETRO EN ALGUNOS DE LOS CONCEPTOS

**Preguntas sobre al catálogo de conceptos anexo AE15 de las Bases de Licitación**

NUMERO	CLAVE	DESCRIPCIÓN DEI CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PREGUNTA
25	2802203 45	SUMINISTRO, MANEJO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA DE 48" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE VALVULA, EMPAQUES Y ESPARRAGOS DE LAS MEDIDAS NECESARIAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ACARREO DE LA PIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	1	
26	2802203 46	SUMINISTRO, MANEJO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA DE 48" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE VALVULA, EMPAQUES Y ESPARRAGOS DE LAS MEDIDAS NECESARIAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ACARREO DE LA PIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	1	

ATENTAMENTE

  
C. MONIR OMAR SHAHIN ZAMUDIO  
ADMINISTRADOR UNICO

**SOLICITUD DE ACLARACIONES**

**ANEXO AT-5**

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 29 de Octubre de 2024

**ING. PEDRO CEPEDA ANAYA**  
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS.  
 P R E S E N T E

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA N°. Ipe-041-2024, RELATIVA A: **“REHABILITACIÓN EN PLANTA POTABILIZADORA LA PUERTA DE LA INTERCONEXIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON 74 M DE TUBERIA PRFV DE 48” EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS**” EL SUSCRITO C. MONIR OMAR SHAHIN ZAMUDIO EN MI CARÁCTER DE ADMINISTRADOR UNICO DE LA EMPRESA KSA CONSTRUCTORA, SA DE CV , ME PERMITO PRESENTAR LA SOLICITUD DE ACLARACIONES REFERENTES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

**Preguntas generales:**

1.-EN EL OFICIO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES HACEN LA MODIFICACION DEL NUMERAL 26 PERO AHORA ES IGUAL QUE EL NUMERAL NUM 27 JUNTO CON LA CLAVE EN EL CATALOGO DE CONCEPTO MODIFICADO

**Preguntas sobre al catálogo de conceptos anexo AE15 de las Bases de Licitación**

NUMERO	CLAVE	DESCRIPCIÓN DEI CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PREGUNTA
26	2806700 27	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.CODO DE PRFV 45 GRADOS, DIÁMETRO NÓMINAL DN 1200 MM (48”), 1 EXTREMO BRIDADO Y 1 EXTREMO PARA UNIÓN POR COPLE.	PIEZA	2	PREGUNTA SERA OTRO PIEZA ESPECIAL DIFEFERENTE PORQUE ESTA REPETIDA
27	2806700 27	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ	PIEZA	2	

ATENTAMENTE

C. MONIR OMAR SHAHIN ZAMUDIO  
 ADMINISTRADOR UNICO

*pa*



# KSA

Constructora, S.A. de C.V.

Corredor Urbano Madero-Altamira Km. 3.8 B Col. Miramar  
CD Madero, Tam Tel 833 212 00 61 R.F.C. KCO 080 118 QN5

		<p>MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.</p> <p>-CODO DE PRFV 45 GRADOS, DIÁMETRO NÓMINAL DN 1200 MM (48"), 1 EXTREMO BRIDADO Y 1 EXTREMO PARA UNIÓN POR COPLE.</p>			
--	--	---	--	--	--

ATENTAMENTE

C. MONIR OMAR SHAHIN ZAMUDIO  
ADMINISTRADOR UNICO