



ANEXO AT4

ACTA DE VISITA AL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS

LICITACIÓN No. LPE-N042-2024

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA PRFV DE 36" EN CALLE OTILIO MONTAÑO, ENTRE CALLE MANUEL PALAFOX Y CALLE EMILIO MARMOLEJO Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE REBOMBEO ZAPATA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS

Siendo el día **31 de Octubre de 2024**, a las **12:00 hrs.**, partirán de reunión en la **Dirección Regional Sur**, ubicadas en **Aguiles Serdán No. 101, E/C. Emilio Carranza y Altamira, Piso No. 3, Zona Centro, Tampico, Tam. C.P. 89000, Tel. 833 217 58 53.**, para llevar a cabo la Visita al Sitio de Realización de los Trabajos convocada en relación con la licitación y obra cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en las Instrucciones a los Licitantes de las Bases de Licitación, el o los representantes del área responsable y las personas cuya asistencia la hacen constar con su nombre y firma.

POR LA CONVOCANTE


SUBSECRETARÍA	NOMBRE Y FIRMA	TELÉFONO	CORREO
CONSTRUCCION	Ing. Pedro Borrego Alba	833 1217676	pedro.borrego@tamulipas.gob.mx

POR LOS LICITANTES

RAZÓN SOCIAL	NOMBRE Y FIRMA	TELÉFONO	CORREO
DOBLE ABAL PROFESIONALES S. DE CV	Francisco Aguilar	833 213 1651	faguilar@grupoedificas.com
COOPERATIVO Y ASISTENCIAL MAT SA DE CV	ING. JOSE GUADALUPE SANTIAGO SANTIAGO	8334036282	jgsalvador@hotmail.com
Procesos y Control GLOBAL S.A DE CV	Fernando Alz Carrillo	833 1008993	global-2001@prodigy.net.mx
PROYECTOS Y CONSTRUCCION	ING. EMANUEL EDUARDO DELGADO	8332180772	contabilidadsiacpvc@gmail.com
KSA CONSTRUCTORA SA DE CV	Ing. Hector Quintana AZUQUE	833-1889076	quintanahector@outlook.com
Transportes Mtz y Construcciones	Abraham Santiago Mtz	8331169832	transportesmtz.coast@gmail.com

(Handwritten signatures and initials)

POR LOS LICITANTES

RAZÓN SOCIAL	NOMBRE Y FIRMA	TELÉFONO	CORREO
servicios y suministros loto	Jesús Sebastián López 	835-445-7903	jsebastianr101@gmail.com
CONSTRUCTORA JESAS SA DE CV	Jesús Israel Balleza Vázquez 	8332074567	israelballeza7202@gmail.com
POSEER y Construcción SADA S.A	Rafael Esteban Parra 	833257946	rafaelst-parra@hotmail.com
MAQUINARIA HUMA	Jorge Eladio Alcocer Cruz 	8331553252	maquinariahumana@gmail.com
SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE S.A DE CV	ZENAIDO SANTOS P. 	8331019499	suconsul@yahoo.com.mx
Servicios Integrales HOME del Golfo.	MARIO GILZ. 	8994968723	mariogilz@gmail.com
Industria y Plásticos Excavadores	Amando Alemán Torres.	8332332451	galaman@ipacomx.com
PREALTAMIRA	Carlos Vaqueza	8341446567	proyectos1@prealtamira.com
TYRUKBWI ZACION	SERGIO RIVERA PEREZ 	8332366814	svivera.perez@gmail.com



ANEXO AT5

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN No. LPE-N042-2024

DESCRIPCIÓN: CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA PRFV DE 36" EN CALLE OTILIO MONTAÑO, ENTRE CALLE MANUEL PALAFOX Y CALLE EMILIO MARMOLEJO Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE REBOMBEO ZAPATA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS

Minuta que se formula el día **31 de Octubre de 2024, a las 13:00 hrs., en el lugar de los trabajos.** En relación a la junta convocada para la licitación y obra cuyos datos aparecen en el cuadro de referencia, y de conformidad con lo dispuesto en las Bases de Licitación Anexo "AT1" Instrucciones a los Licitantes, se reunieron con la intervención de los servidores públicos, representantes del área convocante y las personas representantes de las Empresas participantes, cuyos nombres aparecen al calce, con el objeto de hacer las aclaraciones necesarias en la preparación de las Proposiciones de la Licitación en cuestión y que forma parte integrante de la misma, preguntando y contestando lo que a continuación se indica:

INDICACIONES PARA SER TOMADAS EN CUENTA EN LA ELABORACIÓN DE SUS PROPUESTAS:

- Deberán incluir en su proposición económica un CD identificado con el número de licitación, descripción de la obra y nombre de la empresa con la información solicitada en las bases de licitación, de los anexos AE2, AE15 y AE15A, DATOS BÁSICOS DE COSTOS E IMPORTE DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, CATALOGO DE CONCEPTOS, RESUMEN DE CATALOGO DE CONCEPTOS respectivamente, en el programa informático de Excel.
- Los costos del anuncio de obra ilustrado en el "ANEXO AT7 TRABAJOS POR EJECUTAR, NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES, ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN", así como el señalamiento de protección de obra, si no está considerado en el "ANEXO AE15 CATÁLOGO DE CONCEPTOS", deberán considerarlo en su análisis de costos indirectos, ya que se exigira al contratista su estricto cumplimiento y no se efectuará ningún pago adicional por dichos conceptos.

Consideraciones Generales:

Se les recuerda a los LICITANTES que ninguna proposición será aceptada después de la fecha y hora establecidas en las bases de licitación, por lo que se recomienda presentarse al acto de Presentación de Propuestas por lo menos con 15 min de anticipación.

La maquinaria que se utilice para la realización de los trabajos que se licitan (propia o arrendada), DEBERÁ estar debidamente identificada con el logotipo de la empresa, y contendrá cuando menos: **Nombre de la empresa contratista y el teléfono.**

Preguntas y respuestas por parte de los licitantes:

Supervision: se les indica a los licitantes lo siguiente:
 Respecto a los materiales para base y subbase el material suministrado debe cumplir con la norma SCT.
 Y los conceptos de excavación y relleno el alcance incluye asegurar estabilidad del terreno y evitar derrumbes; por lo que los volúmenes adicionales a sección tipo no se pagaran y el material de acarreo producto de excavaciones no utilizable será acarreado y botado que propiamente empresa debe estar incluido en su propuesta.
 EMBLIS SOLICITA DADOS ESPECIFICOS PARA CONCEPTO 41 RECAPOTAB

Preguntas y respuestas sobre al catálogo de conceptos anexo AE15 de las Bases de Licitación:

NUMERO	CLAVE	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTOS DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PREGUNTA	RESPUESTA

Celebración de una próxima junta de aclaraciones (Si ó No).

SI habrá una segunda junta de aclaraciones.

EL 7-NOV-2024 EN OFICINAS DE LA DIRECCION O. P.

POR LA CONVOCANTE


SUBSECRETARÍA	NOMBRE Y FIRMA	TELÉFONO	CORREO
CONSTRUCCION	Ing. Pedro Borrego	833 217676	pedro.borrego@tamaulipas.gob.mx

POR LOS LICITANTES

RAZÓN SOCIAL	NOMBRE Y FIRMA	TELÉFONO	CORREO
POBLE ABIL PROFESIONALES S.A DE CV.	Fco. Javier Fajalá	833 213 1651	fajalar@grupodifia.com
PROCESOS Y CONT GLOBAL, SA DE CV	Fernando Alcarriz	833 1008993	global_2001@prodigi-net.mx
PROYECTANDO Y CONSTRUYENDO	INGENIERO EDY DELMA	833 218707 833 2140772	contabilidadesiac pvc@gmail.com
DISEÑO Y CONSTRUCCION SADA S.A	Rafael Esteban Peraltá	833 252946	rafa-est-par@hotmail.com
LESA CONSTRUCTORA SA DE CV	Ing. Hector Quintanilla	833 2188 9076	quintanilla@lesta.com
CONSTRUCTORA JESAS SA DE CV.	Jesus Israel Balleza Vazquez	833 2074567	israelballeza1202@gmail.com
Transportes Mtz y Construcciones	Abraham Santiago	846 1174507	transportes mtz. Costa@gmail.com

POR LOS LICITANTES

RAZÓN SOCIAL	NOMBRE Y FIRMA	TELÉFONO	CORREO
MAQUINARIA HUMA	JORGE ENRIQUE MOCER CRUZ	8331553252	MaquinariaHumana@gmail.com
SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL NORESTE S.A. DE C.V.	ZENAIDA SANTOS P.	8331019499	suconsa1@yahoo.com.mx
TyE URBANIZACION	SERGIO RIVERA P.	83323608 14	srivernperversy@gmail.com
INGENIERIA Y PRÁCTICOS ECOLÓGICOS	Alejandro Alejandro Torres	9332332451	aleman@pecomx.com
Servicios Integrales Hace del todo	Mario Gil	899496873	mariogilimg1@gmail.com
PREALTAMIRA S.A. DE C.V.	Luis Vaquez	8311446567	proyectos1@prealtamira.com



SOLICITUD DE ACLARACIONES

ANEXO AT-5

Cd. Victoria, Tamaulipas, a 28 de Octubre de 2024

ING. PEDRO CEPEDA ANAYA
 SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS.
 PRESENTE

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PÚBLICA N°. **LPE-042-2024**, RELATIVA A: **"CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA PRFV DE 36" EN CALLE OTILIO MONTAÑO, ENTRE CALLE MANUEL PALAFOX Y CALLE EMILIO MARMOLEJO Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE REBOMBEO ZAPATA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS"** EL SUSCRITO **C. MONIR OMAR SHAHIN ZAMUDIO** EN MI CARÁCTER DE **ADMINISTRADOR UNICO** DE LA EMPRESA **KSA CONSTRUCTORA, SA DE CV**, ME PERMITO PRESENTAR LA SOLICITUD DE ACLARACIONES REFERENTES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

Preguntas generales:

1.-EN EL NUM 41 NO SE CUENTA CON NINGUNA ESPECIFICACION PARTICULAR DE ESTE CONCEPTO NI VIENE NINGUN PLANO DE REFERENCIA PARA PODER COTIZAR ESTA PARTIDA PODRAN ACLARAR ESTE CONCEPTO

Preguntas sobre al catálogo de conceptos anexo AE15 de las Bases de Licitación

NUMERO	CLAVE	DESCRIPCIÓN DEI CONCEPTO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	PREGUNTA
41	2904201 63	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, TELEMEDICIÓN Y AUTOMATIZACIÓN EN SALIDA DE PLANTA LAGUNA DE LA PUERTA Y PLANTA DE REBOMBEO EMILIANO ZAPATA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. E.P. 423A	PIEZA	1	

ATENTAMENTE

C. MONIR OMAR SHAHIN ZAMUDIO
 ADMINISTRADOR UNICO



PREALTAMIRA S.A. DE C.V.

RFC.PRE110629258

AT5 SOLICITUD DE ACLARACIONES

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS, 31 DE NOVIEMBRE DEL 2024

ING. PEDRO CEPEDA ANAYA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS.
Presente

Con relación a la LICITACION PUBLICA ESTATAL No. **No. LPE-N042-2024**, relativa a **CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA PRFV DE 36" EN CALLE OTILIO MONTAÑO, ENTRE CALLE MANUEL PALAFOX Y CALLE EMILIO MARMOLEJO Y REHABILITACIÓN DE PLANTA DE REBOMBEO ZAPATA EN LA COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD MADERO, TAMAULIPAS**, el suscrito como **C. JUAN OSCAR CERVANTES FLORES** de la empresa **PREALTAMIRA S.A. DE C.V.** me permito presentar la solicitud de aclaraciones referentes a las Bases de licitación.

Preguntas Generales:

1. EN RELACION AL CONCEPTO 290420163, "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO, TELEMEDICIÓN Y AUTOMATIZACIÓN EN SALIDA DE PLANTA LAGUNA DE LA PUERTA Y PLANTA DE REBOMBEO EMILIANO ZAPATA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. E.P. 423A" **SE SOLICITA QUE INDIQUEN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES DEL SISTEMA ELECTRICO, TELEMEDICION Y AUTOMATIZACION, MODELOS Y MARCAS DE LOS EQUIPOS PRIMARIOS Y SECUNDARIOS, TANTO EN BAJA COMO MEDIA TENSION.**

MUCHAS GRACIAS.

ATENTAMENTE



JUAN OSCAR CERVANTES FLORES
REPRESENTANTE LEGAL

PREAL