



Ciudad Victoria, Tamaulipas a 23 de octubre del 2024

OFICIO DE ACLARACIONES N°1

Licitación No.: LPE-N041-2024

Relativo a: REHABILITACIÓN EN PLANTA POTABILIZADORA LA PUERTA DE LA INTERCONEXIÓN DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA CON 74 M DE TUBERIA PRFV DE 48" EN LA COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO EN EL MUNICIPIO DE TAMPICO, TAMAULIPAS

Se hace del conocimiento de las empresas participantes la siguiente indicación, emitida por la Dirección de Normas y Especificaciones de la SOP, para ser tomada en cuenta en la elaboración de sus propuestas:

-En el ANEXO AE15 CATALOGO DE CONCEPTOS, entregado en las bases de licitación, se modifican los siguientes conceptos:

DICE:

NUM	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.
25	280220345	SUMINISTRO, MANEJO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA DE 48" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE VALVULA, EMPAQUES Y ESPARRAGOS DE LAS MEDIDAS NECESARIAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ACARREO DE LA PIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	1
26	280220346	SUMINISTRO, MANEJO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA DE 48" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE VALVULA, EMPAQUES Y ESPARRAGOS DE LAS MEDIDAS NECESARIAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ACARREO DE LA PIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	2

DEBE DECIR:

NUM	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.
25	280220345	SUMINISTRO, MANEJO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE MARIPOSA DE 48" DE DIÁMETRO, INCLUYE: SUMINISTRO DE VALVULA, EMPAQUES Y ESPARRAGOS DE LAS MEDIDAS NECESARIAS, PRUEBAS, MANO DE OBRA, EQUIPOS, ACARREO DE LA PIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3

26	280670027	SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES DE POLIÉSTER REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO (PRFV). PRESIÓN DE TRABAJO DE 6 KG/CM2, RIGIDEZ MÍNIMA DE 2500 N/M2. BAJO LAS NORMAS DE FABRICACIÓN CON MORTERO REFORZADO Y FIBRA DE VIDRIO, ASTM 2310, ISO 23856 Y NOM-001-CONAGUA-2011 VIGENTE, INCLUYE: FLETES, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION. -CODO DE PRFV 45 GRADOS, DIÁMETRO NÓMINAL DN 1200 MM (48"), 1 EXTREMO BRIDADO Y 1 EXTREMO PARA UNIÓN POR COUPLE.	PZA	2
----	-----------	---	-----	---

Atentamente



ING. FELICITAS GARZA ZURITA
Directora de Licitaciones y Contratos

JAMR/fcp